

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nso.pb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.009.Н.00369

(номер сертификата соответствия)

039865

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Совместное общество с ограниченной ответственностью «АлюминТехно» (ООО «АлюминТехно») Место нахождения заявителя: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, 24, комн. 211. Адрес места осуществления деятельности: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 24. Телефон: +375 17 311 05 00, адрес электронной почты: office@alt.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Совместное общество с ограниченной ответственностью «АлюминТехно» (ООО «АлюминТехно») Место нахождения заявителя: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, 24, комн. 211. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 24. Телефон: +375 17 311 05 00, адрес электронной почты: office@alt.by

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2. ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили алюминиевые экструдированные: AER37/S, AER44/S, AER44m/S, AER55/S, AER55m/S, AEG56, AEG56/P, AEG84 с защитно-декоративным покрытием толщиной не более 150 мкм, выпускаемые по ТУ ВУ 800017207.001-2005 «Профили алюминиевые экструдированные. Технические условия». Серийный выпуск

код ОКПД2 (ОК034) 24.42.22.130

код ТН ВЭД ЕАЭС 7604

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ ВУ 800017207.001-2005, показатели пожарной опасности в соответствие с Приложением (бланк № 011926).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № Н-11/02-2026 от 27.02.2026 испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 040ДН-25 от 20.11.2025 органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ ВУ 800017207.001-2005 «Профили алюминиевые экструдированные. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.03.2026 по 19.03.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nso.pb.pf

В.Ф. Коротких
И.О. Фамилия

К.С. Иванова
И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. ВУ.ЭО.ПР.009.Н.00369

(номер сертификата соответствия)

011926

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 (раздел 7, метод II)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

подпись
подпись

В.Ф. Коротких

И.О. Фамилия

К.С. Иванова

И.О. Фамилия