



# ПАСПОРТ

ворота секционные  
противопожарные  
серии **ProFire**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся, что ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

### 1. Общие сведения

Ворота противопожарные подъемные секционные предназначены для предотвращения распространения опасных факторов пожара в течение нормируемого времени в прилегающие помещения, из одной части здания в другую или между зданиями. Ворота не предназначены для установки во взрывоопасных зонах зданий, а также на путях эвакуации и эвакуационных выходах.

### 2. Основные технические данные

2.1. **Обозначение изделия** \_\_\_\_\_

2.2. **Заводской номер ворот** \_\_\_\_\_

2.3. \_\_\_\_\_

#### 2.4. Данные электропривода

2.4.1. Марка/артикул комплекта электропривода \_\_\_\_\_

2.4.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт \_\_\_\_\_

2.4.3. Температурный диапазон применяемости, °C \_\_\_\_\_

#### 2.5. Параметры сети электропитания

2.5.1. Род тока \_\_\_\_\_ Номинальное напряжение, В \_\_\_\_\_

2.5.2. Допускаемое отклонение от номинального напряжения, % \_\_\_\_\_

#### 2.6. Ресурсы и сроки службы

2.6.1. Установленный ресурс — \_\_\_\_\_ циклов (подъем-опускание полотна).

По выработке установленного ресурса необходимо обратиться к Изготовителю для получения заключения по дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6.2. Средний срок службы — 10 лет.

2.6.3. Срок хранения — 2 года с даты изготовления. Условия хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ15150-69

### 3. Сведения о сертификации

Сертификат № \_\_\_\_\_ Действителен до \_\_\_\_\_

### 4. Комплектность

1. Ворота — 1 комплект

2. Эксплуатационная документация — 1 комплект

## 5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 808001246.010-2022 при соблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделия, изложенных в технической документации, при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Изготовителем.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается и исчисляется с даты передачи изделия Заказчику или с даты изготовления изделия, если дата передачи неизвестна. Изготовитель предоставляет гарантию при условии надлежащей эксплуатации ворот в течение:
- 10 лет на отсутствие сквозной коррозии металлической обшивки панелей воротных, стальных профилей системы направляющих и подвеса, элементов ворот из нержавеющей и оцинкованной стали;
  - 2 лет на ворота в целом и их отдельные элементы, такие как тяговые тросы, роликовые кронштейны и опорные ролики, узлы торсионного вала, уплотнительные вставки и другие элементы ворот.

Подробные условия гарантии приведены в Руководстве по эксплуатации.

- 5.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Изготовителем Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

**Примечание:** замененные по гарантии детали становятся собственностью Изготовителя.

## 6. Свидетельство об упаковке

Ворота противопожарные подъемные секционные упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

## 7. Свидетельство о приемке

Ворота противопожарные подъемные секционные изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ТУ ВУ 808001246.010-2022 и действующей технической документации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

число, месяц, год

**М.П.**

Подпись лица,  
ответственного за приемку \_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

## 8. Свидетельство о монтаже

Ворота смонтированы в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации

Дата монтажа: \_\_\_\_\_

число, месяц, год

**М.П.**

Подпись лица,  
ответственного за монтаж \_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

наименование, адрес и телефон организации, осуществлявшей монтаж

## 9. Сервисное обслуживание

Дата	Наименование работ	Наименование организации-исполнителя	Ф.И.О. ответственного лица	Подпись

## 10. Особые отметки

## 11. Руководство по установке и эксплуатации изделий

Ворота противопожарные подъемные секционные должны монтироваться на объекте в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации, выложенной по адресу: <https://alutech-group.com/ru-ru/diler-rva/dokumentaciya/protivopozharnye-sistemy/?tab=instruktsii-montazha>.

Заказчик:

**М.П.**

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи